

Daniel Ciemala	- Dyrektor Kopalni
Robert Łazarczyk	- Dyrektor Techniczny Ruchu Knurów
Piotr Czyż	- Dyrektor Techniczny Ruchu Szczygłowie
Wojciech Badaj	- Dyrektor Techniczny ds. Inwestycji i Rozwoju
Grzegorz Brzezinka	- Dyrektor Pracy
Janusz Orzeł	- Dyrektor Ekonomiczny

DPP.PZ.UO.260-50...../2025

Knurów, dnia: 13.01.2025 r.

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania nr 331/2024/KSz na **Remont stolarki okiennej w budynku płuczki ob. nr 1.01 w ZPMW JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowie” Ruch Szczygłowie.**

W odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło od Wykonawcy tj:

Pytanie nr 1:

Proszę o wyjaśnienie zapisu w pkt II.1 Specyfikacji Technicznej (zakres remontu obejmuje):

- czy mają być zastosowane płyty poliuretanowe (zgodnie z zapisem) czy poliwęglanowe?
- jaka jest wymagana grubość płyt?

Zamawiający modyfikuje ogłoszenie w następujący sposób:

1. Specyfikacja Techniczna:

Punkt 1 ustępu II tiret 3 Specyfikacji technicznej otrzymuje nowe brzmienie:

- dostawa i zabudowa okien z płyt poliwęglanowych o grubości 8 mm, wymiar pojedynczego okna – 120x60 cm; 96 szt. okien o w/w wymiarze;

Podpunkt c) punktu 1) ustępu 1 §2 umowy otrzymuje nowe brzmienie:

- c) dostawa i zabudowa okien z płyt poliwęglanowych o grubości 8 mm, wymiar pojedynczego okna – 120x60 cm; 96 szt. okien o w/w wymiarze;

Jastrzębska Spółka Węglowa SA
KWK „Knurów-Szczygłowie”
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
DYREKTOR EKONOMICZNY
Janusz Orzeł

Jastrzębska Spółka Węglowa SA
KWK „Knurów-Szczygłowie”
Pełnomocnik Zarządu
DYREKTOR KOPALNI
Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego
Daniel Ciemala