

Michał Majda	– p.o. Dyrektora
Adam Kokoszka	– Dyrektor Przetargów
Sławomir Lis	– Dyrektor Zakupów
Sebastian Meisner	– Dyrektor Zabezpieczenia Materiałowego i Majątku

Jastrzębie-Zdrój, dnia 28.01.2025 r.

Znak sprawy: ZWP-PPU.261-85.120/25

Do wiadomości wykonawców

Dotyczy: **Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 85/P/24 na modernizację w KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Zofiówka” rozdzielni 6 kV R-4z zasilającej Maszynę Wyciągową Górniczego Wyciągu Szybowego w szybie Ilz przedział północny**

W dniu 22.01.2025 r. w trybie art. 135 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych do zamawiającego wpłynął wniosek dotyczący wyjaśnienia treści SWZ w następującym zakresie:

1. „W odpowiedzi na pytanie nr 9 z dnia 16.01.2025 r. Zamawiający doprecyzował parametry wyłącznika e2Brawo i wskazał, że jedynym parametrem równoważności jest podziałka wyłącznika pomiędzy kolumnami, która ma wynosić 150 mm”.
Z kolei w zmodyfikowanej specyfikacji technicznej w punkcie 3.3. wprowadza bez uzasadnienia dodatkowe dwa kryteria równoważności wyłączników SN w postaci:

- podziałka pionowa 275 mm,
- posuw wózka 200 mm.

Zwracamy uwagę, że przedmiotem zamówienia jest rozdzielnica SN o napięciu znamionowym 12kV z wyłącznikami również o napięciu znamionowym 12kV zgodnie z Specyfikacją Techniczną pkt.3.1.

Z analizy karty katalogowej wyłącznika e2Brawo pobranej z strony internetowej producenta wynika, że dla 12kV wyłącznik e2Brawo w wersji wysuwnej posiada podziałkę pionową 205 lub 310mm, a wskazana przez Zamawiającego podziałka pionowa 275mm przypisana jest do wyłączników na napięcie znamionowe 17,5kV.

Wyłączniki te nie będą kompatybilne z innymi rozdzielnicami e2Alfa eksploatowanych u Zamawiającego, wyposażonych wyłączniki 12kV.

W tej sytuacji Zamawiający wskazuje błędne wymagania dla innych producentów wyłączników oraz rozdzielnic SN i mają one charakter ograniczenia uczciwej konkurencji.

Wskazujemy, że żaden równoważny wyłącznik SN nie będzie w pełni kompatybilny z jakąkolwiek rozdzielnicą innego producenta bez modyfikacji oraz bez dostępu do dokumentacji konstrukcyjnej, która stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, a zapis taki w poważny sposób ogranicza uczciwą konkurencję eliminując większość wiodących producentów rozdzielnic SN na rynku.

Wobec powyższego prosimy o wycofanie wprowadzonych zapisów lub ich korektę na podziałkę pionową 205 mm.”

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację pkt. 3.3. Specyfikacji technicznej.

Ponadto zamawiający wyjaśnia, iż wykonawca nieprawidłowo odczytuje informacje zawarte w karcie katalogowej, która została przesłana wraz z zapytaniem. W przypadku wyłączników e2Bravo dane katalogowe wskazują, iż podziałka pionowa dla wskazanego typu wyłącznika

zawiera się w granicach 205 – 310 [mm]. Wykonanie z podziałką pionową 275 [mm] jest rozwiązaniem typowym. Wyłączniki o takich parametrach są obecnie eksploatowane w zakładzie zamawiającego. Wykonawca błędnie zinterpretował zapisy karty katalogowej oceniając, że można wykonać wyłączniki wyłącznie o podziałce pionowej 205 lub 310 [mm]. Nie jest prawdą, że żaden wyłącznik równoważny SN nie będzie kompatybilny z jakąkolwiek rozdzielnicą innego producenta. Obecnie eksploatowane są rozdzielnice wyposażone w wyłączniki innych producentów (producent wyłączników nie jest producentem rozdzielnicy). Wykonawca prosi również o wykreślenie wprowadzonych zapisów lub o modyfikację zapisów obejmującą zmianę podziałki pionowej na 205 [mm]. Niezrozumiałym jest w jaki sposób taka zmiana ma wpłynąć na pozostałe zarzuty wykonawcy tzn. pozostałe parametry wyłącznika oraz niekompatybilność.

2. „Prosimy również o wykreślenie wprowadzonego w pkt.3.2 zapisu, że „Przekładniki prądowe muszą być zabudowane w przedniej części pola. Nie dopuszcza się rozwiązania z przekładnikami umieszczonymi za kablami zasilającymi.”

Oceniamy, że wprowadzenie tego zapisu ma charakter ograniczenia uczciwej konkurencji dla innych producentów rozdzielnic SN.


Opisane rozwiązanie jest niestandardowe i nie praktyczne technicznie dla samego Zamawiającego, gdyż znacząco utrudnia wpinanie kabli do pola rozdzielczego. Nie ma również gwarancji, że ten zapis jest możliwy do wykonania w zakresie rozdzielnic do 12kV o ograniczonych wymiarach konstrukcyjnych. Możliwe, że dla wyższych rozdzielnic od 17,5kV. Sam producent rozdzielnicy e2Alpha wskazuje ogólnie w karcie katalogowej zapis: „Na życzenie Klienta dostosowujemy umieszczenie przekładników pomiarowych, głowic kablowych czy ograniczników przepięć w przedziale przyłączowym, aby umożliwić swobodny dostęp bezpośrednio od frontu pola.” Można przyjąć, iż nie są to zatem rozwiązania standardowe, a wariantowe i nie potwierdzone dla poziomu napięć znamionowych do 12kV. Na potwierdzenie w załączeniu przesyłamy kartę katalogową pobraną z strony internetowej producenta.”

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację pkt. 3.2. Specyfikacji technicznej. Ponadto zamawiający wyjaśnia, iż wbrew opinii wykonawcy wybrane rozwiązanie, z punktu widzenia zamawiającego, jest o wiele bardziej praktyczne. Ponadto z zapisów zacytowanych przez wykonawcę nie wynika, że jest to rozwiązanie nietypowe i brak jest gwarancji czy da się je zrealizować. Producent wprost informuje, iż może dostarczyć pola rozdzielcze w dowolnej konfiguracji (przekładniki umieszczone przed kablami lub za kablami). Należy pamiętać, iż w Specyfikacji technicznej zawarta jest informacja, iż zamawiający, ze względu na gabaryty pomieszczenia, przewidział zastosowanie rozdzielnicy w wykonaniu przyściennym. Jednak rozwiązanie takie znacząco utrudni dostęp do przekładników w rozwiązaniu z przekładnikami umieszczonymi za kablami zasilającymi.

Sprawę merytorycznie prowadzi Pan Jakub Łodziński tel. 32 756 4943.

 Jastrzębska Spółka Węglowa SA
Zakład Wsparcia Produkcji
Wydział Przetargów Publicznych
Kierownik


Liberata Luberadzka

 Jastrzębska Spółka Węglowa SA
Zakład Wsparcia Produkcji
Dyrektor Przetargów
Pełnomocnik

Adam Kokoszka